

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов и тепловых нагрузок потребителя
2471 ЖСК "БМ3840"

№ п/п	Наименование подключенных объектов, теплоснабжающих установок, адрес	№ по расчетной схеме	Максимальный часовой расход тепловой энергии .Гкал/ч			Максимальный часовой расход горячей воды, м ³ /ч*	ПУ
			на отопление	на вентиляцию	на ГВС		
1	Незавершенный строительством объект, Бульвар Молодежи, 38 (стр) (Жилая часть №1)	2021	0,53900		0,29300	4,72504	51850
3	Незавершенный строительством объект, Бульвар Молодежи, 38 (стр) (Офисная часть №1)	2021	0,05600		0,02220	0,35801	57984
2	Незавершенный строительством объект, Бульвар Молодежи, 38 (стр) (Жилая часть №2)	2022	0,56500		0,30900	4,98307	51313
4	Незавершенный строительством объект, Бульвар Молодежи, 38 (стр) (Офисная часть №2)	2022	0,09880		0,03700	0,59668	51796
Всего			1,25880		0,66120	10,66280	

*- расход теплоносителя принимается к расчетам в межотопительный период

Теплоснабжающая организация
ФГУП "УЭВ"
Зам. директора по коммерческой деятельности



А.Н. Пронюшкин

Потребитель
ЖСК "БМ3840"
Председатель правления



А.В. Гурьев

Ведущий специалист ССб

Спиридонова А.Г.